

טבלה מס' 1 - מיגון מקבילי לדלת הדף		
מרחק הדלת מקיר חוץ (מ')	פתח בקיר חוץ ללא מיגון (מ"ר)	פתח בקיר חוץ בתוספת קיר מגן מבלוקים (מ"ר)
$6 > A \geq 4$	-	1.2
$7 > A \geq 6$	1.2	2
$8 > A \geq 7$	1.2	3
$9 > A \geq 8$	1.5	4
$12 > A > 9$	2	5
$15 > A \geq 12$	3	אין מגבלה
$A > 15$	אין מגבלה	

טבלה מס' 2 - מיגון צידדי		
מרחק הדלת מקיר ניצב (מ')	קיר חוץ ניצב ללא מיגון ייחודי	קיר חוץ ניצב + מחיצת מגן מבלוקים
$3 > C \geq 2.2$	1.2	3
$4 > C \geq 3$	2	4
$5 > C \geq 4$	3	6
$6 > C \geq 5$	4	8
$7 > C \geq 6$	5	10
$C \geq 7$	אין מגבלה	

דרישות זיון בקירות גבוהים כתלות בגובה ועובי הקיר							
קוטר מוטות הזיון העיקרי (מ"מ)						עובי קיר המרחב המוגן (ס"מ)	
18	16	14	12	10	8	קיר פנימי	קיר חיצוני
-	-	-	-	3.50	3.00	15	
5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	20	
5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00		25
5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	25	
5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00		30
7.00	6.00	5.50	5.00	4.50	3.00	30	
7.00	6.00	5.50	5.00	4.50	-		35
9.00	7.50	6.50	6.00	5.50	-	35	
9.00	7.50	6.50	6.00	5.50	-		40
10.50	9.00	7.50	6.50	6.00	-	40	
10.50	9.00	7.50	6.50	6.00	-		45
13.00	10.50	9.00	7.50	6.50	-	45	
13.00	10.50	9.00	7.50	6.50	-		50

טבלאות מעודכנות 09/2022